

AMA VVS & Kyl 12 för ventilationskanaler, beskrivningstext för ROCKWOOL teknisk isolering

Kod Text

RBF.112 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Isolervara

ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent
ROCKWOOL Komfortvärmematta

Montering

Enligt Typgodkännandebevis 0108/02

RBF. 1121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Isolervara

ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent
ROCKWOOL Alu-Värmematta

Montering

Enligt Typgodkännandebevis 0108/02

RBF.1211 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Isolervara

ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent
ROCKWOOL Alu-Värmematta
ROCKWOOL ProRox WM 957 ALU sc

Montering

Enligt Typgodkännandebevis 0108/02

RBF.121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Isolervara

ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent
ROCKWOOL Komfortvärmematta
ROCKWOOL ProRox WM 957sc

Montering

Enligt Typgodkännandebevis 0108/02

RBF.123 Termisk isolering med skivor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Isolervara

ROCKWOOL Alu-BrandBatts 80
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 120
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 140
ROCKWOOL ProRox SL 980sc

Montering

Enligt Typgodkännandebevis 0108/02

RBF.1232 Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Isolervara

ROCKWOOL Alu-BrandBatts 80
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 120
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 140

Montering

Enligt Typgodkännandebevis 0108/02

RBF.212 Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Isolervara

ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent
ROCKWOOL Komfortvärmematta

Montering

Enligt fabrikantens dokumenterade anvisningar

RBF.2121 Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Isolervara

ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent
ROCKWOOL Alu-Värmematta

Montering

Enligt fabrikantens dokumenterade arbetsanvisningar

RBF.2132 Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda med aluminium folie utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Isolervara

ROCKWOOL Lamellmatta med armerad Alu-folie

- RBF.221** Termisk isolering med nätmattor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.
- Isolervara**
ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent
ROCKWOOL Komfortvärmematta
- Montering**
Enligt fabrikantens dokumenterade anvisningar
- RBF.2211** Termisk isolering med nätmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brand teknisk klass.
- Isolervara**
ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent
ROCKWOOL Alu-Värmematta
- Montering**
Enligt fabrikantens dokumenterade arbetsanvisningar
- RBF.2222** Termisk isolering med lamellmattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.
- Isolervara**
ROCKWOOL Lamellmatta med armerad Alu-folie
- Montering**
Spirallindning eller bandning samt vid behov genomgående fästdon.
- RBF.223** Termisk isolering med skivor av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.
- Isolervara**
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 80
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 120
ROCKWOOL Alu-BrandBatts 140
ROCKWOOL KanalBatts 65
ROCKWOOL KanalBatts 100
- RBF.2231** Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med stapelfiberflor utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.
- Isolervara**
ROCKWOOL KanalBatts 65
ROCKWOOL KanalBatts 100
- Montering**
Enligt fabrikantens dokumenterade anvisningar. Bandning eller genomgående fästdon.

RBF.2232 Termisk isolering med skivor av mineralull beklädda med aluminiumfolie utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Isolervara

ROCKWOOL Alu-BrandBatts 80

ROCKWOOL Alu-BrandBatts 120

ROCKWOOL Alu-BrandBatts 140

Montering

Enligt fabrikantens dokumenterade anvisningar. Bandning eller genomgående fästdon.

AMA VVS & Kyl 09 för rörisolering, beskrivningstext**Kod** **Text****RBA.14** Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörsålar av mineralull på rörledning.**Isolervara**

ROCKWOOL Rörsåal 800 (Kolumn A)

ROCKWOOL Universalrörsåal (Kolumn B)

Montering

Montering ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

RBB.21 Termisk isolering med rörsålar av mineralull på rörledning.**Isolervara**

ROCKWOOL Rörsåal 800 (Kolumn A)

ROCKWOOL Universalrörsåal (Kolumn B)

Montering

Spirallindning eller bandning.

RBB.22 Termisk isolering med nät mattor av mineralull på rörledning.**Isolervara**

ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent

ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent

ROCKWOOL Alu-Värmematta

ROCKWOOL Komfortvärmematta

ROCKWOOL ProRox WM 957 ALU sc

ROCKWOOL ProRox WM 957sc

Montering

Syförfarande eller klamring.

RBB.221 Termisk isolering med nät mattor av mineralull beklädda med aluminiumfolie på rörledning.**Isolervara**

ROCKWOOL Alu-Brandmatta Vent

ROCKWOOL Alu-Värmematta

ROCKWOOL ProRox WM 957 ALU sc

Montering

Syförfarande eller klamring.

RBB.23 Termisk isolering med lamellmattor av mineralull på rörledning.**Isolervara**

ROCKWOOL Lamellmatta med armerad Alu-folie

Montering

Spirallindning eller bandning.