

Typgodkännandebevis

0108/02

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

ROCKWOOL stenullsprodukter – Utvändig brandisolering av ventilationskanaler

Innehavare

ROCKWOOL AB, Box 1505, 550 11 Jönköping
Organisationsnummer: 556347-9152
Tel: 036-570 52 00, Fax: 036-570 52 83
E-post: info@rockwool.se , Hemsida: www.rockwool.se

Produkt

System med ROCKWOOL stenullsprodukter med/utan ytskikt för utvändig brandisolering av ventilationskanaler av stålplåt, brandteknisk klass EI 15-EI 120.

Avsedd användning

Utvändig brandisolering av ventilationskanaler av stålplåt.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15-EI 120 5:231
enligt tabeller i tillhörande handlingar

Stenullsprodukterna förutsätts vara CE-märkta i klass A1 eller A2-s1,d0 enligt SS-EN 14303.

Kanalens upphängningssystem och byggnadsdelar som detta är infäst vid, förutsätts vara utförda i lägst samma brandtekniska klass som den isolerade kanalen.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning "Brandisolering med BrandBatts, Rektangulära kanaler", betecknad RW-RV-0108/02, daterad 2014-09-26 (7 sidor).

Monteringsanvisning "Brandisolering med nätmattor, Cirkulära kanaler", betecknad RW-CV-0108/02, daterad 2014-09-26 (6 sidor).

Monteringsanvisning "Brandisolering med nätmattor, Rektangulära kanaler", betecknad RW-RV-0108/02, daterad 2014-09-26 (6 sidor).

Kontroll

Produkterna kontrolleras enligt kraven för CE-märkning.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Se CE-certifikat Dancert 1073-CPD-137-3.

Märkning

Produkterna märks enligt kraven för CE-märkning.

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. PG11720, PG11725, PG11744, PG11746, PG11792, PG11797 och PG11856 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, rapporter nr. P901599 och P904545 samt utlåtande nr. P801505 och PX02666 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Ventilationskanaler och upphängningsanordningar förutsätts vara tillverkade enligt gällande standarder SS-EN 1507, SS-EN 12237 respektive SS-EN 12236.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-01-02.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-01-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Annika Hermodsson